



墜落防止装置（ワイヤグリップ）

ワイヤ類の点検表

設置場所名			点検年月日	年	月	日
処置記号	○：異常なし， ×：不良， ⊗：修理済		点検担当者			
区分	点 検 項 目	処置を必要とする状態	結果	備 考		
ガイドワイヤ	・被覆の損傷・摩耗の有無	・傷・被覆破れ・摩耗のあるもの				
	・弛みの有無	・ガイドワイヤの張力（1.5kN）のないもの				
	・素線切れ・摩耗の有無	・素線切れ・摩耗のあるもの				
	・上部クランプの損傷の有無	・損傷のあるもの				
上部固定金具	・本体の損傷・割れの有無	・損傷・割れのあるもの				
	・吊材の損傷の有無	・損傷のあるもの				
	・上部引留金具の損傷の有無	・損傷のあるもの				
	・バンドの損傷の有無	・損傷のあるもの				
	・コッターピンの曲がり・摩滅の有無	・曲がり・摩滅のあるもの				
	・割りピンの有無	・割りピンのないもの				
	・ボルト類の緩みの有無	・緩んでいるもの				

区分	点 検 項 目	処置を必要とする状態	結果	備 考
中 間 支 持 金 具	・本体の損傷・割れの有無	・損傷・割れのあるもの		
	・バンドの損傷・割れの有無	・損傷・割れのあるもの		
	・把持金具の損傷の有無	・損傷・割れのあるもの		
	・ハンドルの損傷の有無	・損傷のあるもの		
	・ボルト・ナットの緩みの有無	・緩んでいるもの		
下 部 固 定 金 具	・本体の損傷・割れの有無	・損傷・割れのあるもの		
	・下部クランプの損傷の有無	・損傷のあるもの		
	・バンドの損傷の有無	・損傷のあるもの		
	・ボルト・ナットの緩みの有無	・緩んでいるもの		

注1：定期点検は2年に1回行う。(環境が苛酷な場合は1年に1回が望ましい)