





## 墜落防止装置（垂直用マンセーフシステム）

### ワイヤ類の点検表

| 設置場所名          |                     |   | 点検年月日      | 年  | 月   | 日 |
|----------------|---------------------|---|------------|----|-----|---|
| 処置記号           | ○：異常なし， ×：不良， ⊗：修理済 |   | 点検担当者      |    |     |   |
| 区分             | 点 検 項 目             |   | 処置を必要とする状態 | 結果 | 備 考 |   |
| ワイヤロープ         | ・形くずれの有無            | ・形くずれしたもの<br> |            |    |     |   |
|                | ・キンクの有無             | ・キンクしたもの<br>  |            |    |     |   |
|                | ・素線切れ， 摩耗， 腐食の有無    | ・素線切れ， 摩耗， 腐食があるもの  |            |    |     |   |
|                | ・弛みの有無              | ・張力設定が不十分なもの<br>（標準張力：0.8kN）  |            |    |     |   |
| グリップラッチ<br>挿入部 | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食の有無   | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食があるもの   |            |    |     |   |
|                | ・安全器の着脱性            | ・安全器の着脱ができないもの  |            |    |     |   |
| 引留金具           | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食の有無   | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食があるもの   |            |    |     |   |
|                | ・ナットの緩みの有無          | ・ナットの緩みがあるもの  |            |    |     |   |
| 垂直用ハンガー        | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食の有無   | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食があるもの   |            |    |     |   |
|                | ・安全器の通過性            | ・安全器の通過性が悪いもの   |            |    |     |   |
| 取付金具           | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食の有無   | ・変形， 傷， 摩耗， 腐食があるもの   |            |    |     |   |
|                | ・ボルト類， イダリングの緩みの有無  | ・緩んでいるもの  |            |    |     |   |

注1：定期点検は2年に1回行う。（環境が苛酷な場合は1年に1回が望ましい）

注2：標準締付トルクM16：60N・m， M12：40N・m